

## SPRAWOZDANIE nr 6/16

Zmiana normy z PN-EN 60439 na PN-EN 61439

Dotyczy

*Skrzynka izolacyjna stacjonarna  
25A AC 400V 50Hz IP44  
SB-5I-25A –Art. nr 040*

---

Sporządzający sprawozdanie:



**Andrzej Kramarz**

Nakło dn. 11 – 04 – 2016

---

- **Producent: TZOE „TAREL” Wola Rzędzińska**
  - **Próbki:**
  - **Oznaczenie próbek: T7/16/ 1**
  - **Podstawa badania :**
    - PN – EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe  
część 1: Wymagania ogólne
    - PN – EN 61439-3:2012 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe  
część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO)
  - **Zakres badania:**
    - PN – EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe  
część 1: Wymagania ogólne
    - PN – EN 61439-3:2012 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe  
część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO)
- W badaniu uwzględniono wyniki sprawdzeń zawartych w sprawozdaniach: Sprawozdanie nr 9/10**

- **Rozpoczęcie badania : 21 – 03 – 2016**
- **Zakończenie badania : 11 – 04 – 2016**
- **Liczba sprawdzeń z wynikiem ujemnym: 0**
- **Program sprawdzeń i ocena wyników sprawdzeń:**

Lp.	Nazwa badania	Wymagania wg PN-EN 61439-3 PN-EN 61439-1	Wynik badania	Wyniki Sprawdzeń
1	Informacje dotyczące zestawu	6	<b>Dodatni</b>	Sprawozdanie nr 9/10
2	Wytrzymałość materiałów i części	8.1	<b>Dodatni</b>	Sprawozdanie nr 9/10
3	Stopień ochrony zapewniany przez obudowy	8.2	<b>Dodatni</b>	Sprawozdanie nr 9/10
4	Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe	8.3	<b>Dodatni</b>	Sprawozdanie nr 9/10
5	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym	8.4	<b>Dodatni</b>	Sprawozdanie nr 9/10
6	Wbudowanie łączników i elementów wyposażenia	8.5	<b>Dodatni</b>	Sprawozdanie nr 9/10
7	Wewnętrzne obwody elektryczne i przyłącza	8.6	<b>Dodatni</b>	Sprawozdanie nr 9/10
8	Zaciski do przewodów zewnętrznych	8.8	<b>Dodatni</b>	Sprawozdanie nr 9/10
9	Właściwości dielektryczne	9.1	<b>Dodatni</b>	Sprawozdanie nr 9/10
10	Graniczne przyrosty temperatury	9.2	<b>Dodatni</b>	Sprawozdanie nr 9/10