

SPRAWOZDANIE nr 4/16

Zmiana normy z PN-EN 60439 na PN-EN 61439

Dotyczy

Skrzynki izolacyjne bez wyposażenia IP55
Z1W Art. nr 058
Z2W Art. nr 059

Sporządzający sprawozdanie:



Andrzej Kramarz

Nakło dn. 21 – 03 – 2016

- **Producent: TZOE „TAREL” Wola Rzędzińska**
 - **Próbki:**
 - **Oznaczenie próbek: T/6/16/ 1,2**
 - **Podstawa badania :**
 - PN – EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
część 1: Wymagania ogólne
 - PN – EN 61439-3:2012 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO)
 - **Zakres badania:**
 - PN – EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
część 1: Wymagania ogólne
 - PN – EN 61439-3:2012 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO)
- W badaniu uwzględniono wyniki sprawdzeń zawartych w sprawozdaniach: Sprawozdanie nr 10/10**
- **Rozpoczęcie badania : 22 – 02 – 2016**
 - **Zakończenie badania : 18 – 03 – 2016**
 - **Liczba sprawdzeń z wynikiem ujemnym: 0**
 - **Program sprawdzeń i ocena wyników sprawdzeń:**

Lp.	Nazwa badania	Wymagania wg PN-EN 61439-3 PN-EN 61439-1	Wynik badania	Wyniki Sprawdzeń
1	Informacje dotyczące zestawu	6	Dodatni	Sprawozdanie nr 10/10
2	Wytrzymałość materiałów i części	8.1	Dodatni	Sprawozdanie nr 10/10
3	Stopień ochrony zapewniany przez obudowy	8.2	Dodatni	Sprawozdanie nr 10/10
4	Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe	8.3	Dodatni	Sprawozdanie nr 10/10
5	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym	8.4	Dodatni	Sprawozdanie nr 10/10
6	Właściwości dielektryczne	9.1	Dodatni	Sprawozdanie nr 10/10
7	Graniczne przyrosty temperatury	9.2	Dodatni	Sprawozdanie nr 10/10