

SPRAWOZDANIE nr 8/16

Zmiana normy z PN-EN 60439 na PN-EN 61439

Dotyczy

*Skrzynka izolacyjna zabezpieczeniowa stacjonarna z pokrywą ruchomą
63A AC 400V 50Hz IP55
SB-K-5I-63A –Art. nr 062*

Sporządzający sprawozdanie:



Andrzej Kramarz

Nakło dn. 04 – 05 – 2016

- **Producent: TZOE „TAREL” Wola Rzędzińska**
 - **Próbki:**
 - **Oznaczenie próbek: T10/16/ 1**
 - **Podstawa badania :**
 - PN – EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe część 1: Wymagania ogólne
 - PN – EN 61439-3:2012 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO)
 - **Zakres badania:**
 - PN – EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe część 1: Wymagania ogólne
 - PN – EN 61439-3:2012 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO)
- W badaniu uwzględniono wyniki sprawdzeń zawartych w sprawozdaniach: Sprawozdanie 6/10**

- **Rozpoczęcie badania : 18 – 04 – 2016**
- **Zakończenie badania : 04 – 05 – 2016**
- **Liczba sprawdzeń z wynikiem ujemnym: 0**
- **Program sprawdzeń i ocena wyników sprawdzeń:**

Lp.	Nazwa badania	Wymagania wg PN-EN 61439-3 PN-EN 61439-1	Wynik badania	Wyniki Sprawdzeń
1	Informacje dotyczące zestawu	6	Dodatni	Sprawozdanie 6/10
2	Wytrzymałość materiałów i części	8.1	Dodatni	Sprawozdanie 6/10
3	Stopień ochrony zapewniany przez obudowy	8.2	Dodatni	Sprawozdanie 6/10
4	Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe	8.3	Dodatni	Sprawozdanie 6/10
5	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym	8.4	Dodatni	Sprawozdanie 6/10
6	Wbudowanie łączników i elementów wyposażenia	8.5	Dodatni	Sprawozdanie 6/10
7	Wewnętrzne obwody elektryczne i przyłącza	8.6	Dodatni	Sprawozdanie 6/10
8	Zaciski do przewodów zewnętrznych	8.8	Dodatni	Sprawozdanie 6/10
9	Właściwości dielektryczne	9.1	Dodatni	Sprawozdanie 6/10
10	Graniczne przyrosty temperatury	9.2	Dodatni	Sprawozdanie 6/10